

Gmina Poraj  
ul. Jasna 21  
42-360 Poraj

GK.271.11.2022

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji „Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej, gmina Poraj.”

Gmina Poraj, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie:

1. W STWiOR-14. Technologia w pkt. 14.3.2 str. 5,6 Blok Aeracyjny oraz Zestaw Filtracyjny Autor zobowiązuje wykonawcę do przedstawienia Certyfikatu jakości ISO 9001 - 2015 na kompletny zestaw/blok.  
Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego zapisu z uwagi fakt, że to kryterium opisane przez Zamawiającego odnosi się do właściwości wykonawcy a nie do realizacji przedmiotu zamówienia. Wdrożony system ISO 9001-2001 posiada bardzo niewiele firm specjalizujących się w budowie stacji uzdatniania wody i produkcji urządzeń. Zaznaczamy, że nawet firm posiadających odpowiednie referencje, posiadających odpowiednie zaplecze kierowników, jak również spełniających opisane wymogi prac spawalniczych i posiadającego wdrożoną normę EN-ISO 3834-2. Powoduje to, że autor dokumentacji sam ogranicza ilość złożonych ofert, co skutkować może wyższymi kwotami ofert i utrudnioną konkurencyjnością.

Odp. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na usunięcie tego zapisu.

2. W dokumentacji projektowej oraz STWiOR -14 opisano blok aeracyjny z poduszką powietrzną oraz systemem utrzymania poduszki powietrznej. Czy Zamawiający jako równoważne dopuści zestaw aeratora bez poduszki powietrznej, a odpowietrznikiem mechanicznym. Powyższe urządzenie posiadają atest PZH do kontaktu z wodą pitną i są powszechniej stosowane w technologii uzdatniania - dużo częściej niż proponowane w projekcie. Ponadto aeratory i filtry z poduszką powietrzną posiada bardzo zawężona grupa producentów, a to powoduje znaczące ograniczenie możliwości oferowania urządzeń do aeracji i filtracji.

Odp. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zestaw aeratora bez poduszki powietrznej, a odpowietrznikiem mechanicznym.

3. Załączony do postępowania przetargowego opis techniczny projektu zasilania energetycznego jest niepełny, w zamieszczonym dokumencie znajduje się tylko zapętlony spis treści oraz pierwsza strona właściwego dokumentu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o plik z pełnym opisem technicznym do projektu zasilania energetycznego.

Odp. Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o plik z pełnym opisem technicznym do projektu zasilania energetycznego.

W związku ze złożonym zapytaniem Wykonawcy dotyczącym SWZ oraz załączników do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia **16.01.2023r., do godz. 10:00.**

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść zapytania wraz z odpowiedzią zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania - <https://platformazakupowa.pl/transakcja/708448>

Z poważaniem

Katarzyna Kaźmierczak

Wójt Gminy Poraj

-podpisano elektronicznie-