

Urząd Gminy
42-360 Poraj
ul. Jasna 21

Poraj dnia 21.05.2013

Dot. przetargu na „: 1.Remont ul. Okrężnej w Poraju 2. Remont ul. Strażackiej w Poraju 3.Remont ul. Piaskowej w Poraju 4. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej D-117 do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej.

Wyjaśnienie treści SIWZ Nr.GK.271.4.2013

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 w związku z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1

Czy w przedmiarach pozycje dotyczące oczyszczenia i skropienia nawierzchni należy liczyć podwójnie przy jednokrotnym wykonywaniu czynności?

Odp.: Należy liczyć pojedynczo.

PYTANIE 2

Nawierzchnia bitumicznie ścieralna gr. 6 cm układana będzie w jednej warstwie, czy jak opisuje SIWZ oraz niejasno jest to pokazane w przekrojach jako warstwa wyrównawcza 3 cm i 3 cm warstwa ścieralna - jak w opisie?

Odp.: 1 warstwa.

PYTANIE 3

W przedmiarze dotyczącym ul. Strażackiej w pozycji 30 i 31 jest obmiar 1618 m², czy prawidłowy (powierzchnia nawierzchni 748 m²)?

Odp.: Zgodnie z przedmiarem robót tzn.: 1618 m².

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Poraj
/-/ Łukasz Stachera