

Nr.GK.271 .9.2014

Wykonawca

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Remont mostu drogowego w ciągu ul. Zdrowej nad rzeką Czarką w miejscowości Żarki Letnisko”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : Remont mostu drogowego w ciągu ul. Zdrowej nad rzeką Czarką w miejscowości Żarki Letnisko” złożono zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

1. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono występowanie urządzenia obcego w strefie kapy chodnikowej. W dokumentacji przetargowej brakuje informacji, co do typu urządzenia, wymagań dla zabezpieczeń podczas prac lub dokumentacji opisującej jego przebudowę. Ponadto zwraca się uwagę, iż wspomniane urządzenie koliduje z projektowaną kapą chodnikową. Prosimy o udostępnienie informacji i dokumentacji wyjaśniającej wraz z ewentualnymi uzgodnieniami technicznymi z administratorem tego urządzenia.

Odpowiedź

Właściciel sieci zdemontuje lub przełoży istniejące urządzenia obce we własnym zakresie.

2. W dokumentacji stanu istniejącego przedstawiono płyty przejściowe oraz wskazano na konieczność remontu wspornika płyty ustroju pod płyty przejściowe. W dokumentacji brak informacji, czy Zamawiający przewidują rozbiórkę istniejących płyt i ponowne ich wykonanie. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii i udostępnienie ewentualnej dokumentacji zbrojeniowej dla płyt przejściowych.

Odpowiedź

Nie ma konieczności rozbiórki płyt przejściowych. W strefie przyczółków przewiduje się jedynie wykonanie nowych skrzydeł.

3. Na rys. nr 8 przedstawiono pręty kotwiące płyty przejściowe z korpusami przyczółków ze wskazaniem ich ujęcia wagowego w rysunku nr 7 i 10. Po analizie wspomnianych rysunków stwierdzono brak wykazu wymienionych prętów. Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji.

Odpowiedź

Pręty kotwiące pod płyty przejściowe zostały wykonane w etapie I.

4. Prosimy o uszczegółowienie informacji czyją własnością są materiały z rozbiórki obiektów i dojazdów (balustrady, gruz, frezowina)

Odpowiedź

Materiały z rozbiórki obiektów i dojazdów stanowią własność gminy Poraj.

5. W dokumentacji Projektowej brakuje informacji o kotwach talerzowych – wklejanych w strefie kap chodnikowych. Prosimy o uszczegółowienie ilości i rozmieszczenia jeśli Zamawiający takowych oczekuje.

Odpowiedź

Nie przewiduje się wykonania kap chodnikowych. Projekt zakłada wykonanie nowej belki gzymsowej i wypełnienie chodnika. Nie ma potrzeby stosowania kotew talerzowych.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Poraj
/-/ Łukasz Stachera