

Urząd Gminy
42-360 Poraj
ul. Jasna 21

Poraj dnia 25.01.2016

Nr.GK.271 . 1.2016

Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na : Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Poraj, Choroń ,Jastrząb, Masłońskie i Żarki Letnisko
Ogłoszenie Nr.7684- 2016 z dnia 12.01.2015 r. zamieszczone w BZP.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.. 2164) w imieniu Zamawiającego informuję , iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do SIWZ-u:

Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie ,że ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, do oferty nie należy dołączać kosztorysu ofertowego .

Odp. Tak (nie należy dołączać)

Pytanie 2.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pkt.V SIWZ- cytat: „Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dla obu zadań(..).. zamówień uzupełniających jakie dwa zadania chodzi ?

Odp. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających .

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że za wykonanie przedmiotu zamówienia ,zgodnie z zapisami § 8 pkt.1 projektu umowy (załącznik nr.8 do SIWZ)zostanie dokonana tylko w 2 transzach.

Odp. Tak – w 2 (dwóch) transzach

Pytanie nr.4.

Zgodnie z opisem technicznym uproszczonej dokumentacji dla przebudowy ul. Gwiazdnej w Poraju, grubość projektowana warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wynosi 4 cm. Z kolei zgodnie z inwestorskim przedmiarem robót (pozycje nr. 24 d.3 i 25 d.3 łącznie) grubość w/w warstwy wynosi 3+4= 7 cm.prosimy o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności. Jaką grubość warstwy ścieralnej należy przyjąć do wyceny i realizacji przedmiotowych prac?

Odp. Dotyczy poz. 24 i 25 kosztorysu na ul. Gwiazdną w Poraju w poz. 25 jest krotność 4 powinno być krotność 1

Pytanie .nr.5

Zgodnie z opisem pozycji nr. 21 d.3 i 22 d.3 Inwestorskiego przedmiaru robót dla ul. Górniczej w Poraju należy wycenić podbudowę z kruszywa łamanego na chodnikach i parkingach. Czy wykonanie w/w prac jest przedmiotem niniejszego zadania i winno być ujęte w Cenie Ofertowej.

Jeżeli tak, prosimy o określenie zakresu i ilości poszczególnych asortymentów robót dla chodników i parkingów na ul. Górniczej w Poraju oraz wskazanie pozycji inwestorskiego przedmiaru robót, w których należy wycenić przedmiotowe prace.

Odp. dotyczy poz. 21 i 22 kosztorysu

W/w pozycje dotyczą podbudowy jezdni w ilości 936,85 m2

opis co do chodników i parkingów z ilościami należy wykreślić - nie jest przedmiotem zakresu robót

Pytanie nr.6

W inwestorskich przedmiarach robót występują pozycje kosztorysowe dotyczące regulacji pionowej studzienek dla a) włączów kanałowych, b) zaworów wodociągowych i gazowych oraz c) studzienek telefonicznych. Jednocześnie uproszczona dokumentacja przetargowa udostępniona przez Zamawiającego nie umożliwi oferentom zweryfikowania ilości w/w urządzeń przewidzianych do regulacji. Powyższa weryfikacja jest niezbędna ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia, Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegółowych wykaz (zestawienie) z podaniem ilości studzienek przewidzianych do regulacji wysokościowej, z podziałem na każdą z remontowanych ulic.

Brak powyższego zestawienia uniemożliwia oferentom rzetelną wycenę przedmiotowych prac.

Odp. Wielkości podane w kosztorysach wynikają z przeprowadzonej inwentaryzacji drogowej wykonawca może dokonać sprawdzenia podanych ilości poprzez wizję w terenie

Pytanie nr.7

Czy destruk z frezowania nawierzchni bitumicznej jest własnością Wykonawcy. Jeżeli nie, prosimy o określenie miejsca odwozu frezu na plac Zamawiającego lub odległości odwozu od placu budowy.

Odp .Destrukt jest własnością Inwestora. Transport na wskazane miejsce do 2 km.

Pytanie nr. 8

W inwestorskich przedmiarach robót występują pozycje kosztorysowe dotyczące elementów BRD-oznakowania pionowego i poziomego. Jednocześnie uproszczona dokumentacja

przetargowa udostępniona przez Zamawiającego nie umożliwia oferentom zweryfikowania ilości w/w elementów.

Powyższa weryfikacja jest niezbędna ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegółowych wykaz (zestawienie) z podaniem ilości oznakowania, z podziałem na każdą z remontowanych ulic. Brak powyższego zestawienia uniemożliwia oferentom rzetelną wycenę przedmiotowych prac.

Odp. W kosztorysie ujęto minimalny zakres robót związanych z ustawieniem oznakowania pionowego i wykonania oznakowania poziomego Na etapie wykonania dokumentacji uproszczonej nie wykonano dokumentacji organizacji ruchu

Pytanie nr. 9

Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome na ul. Letniskowej w Żarkach Letnisko należy wykonać w technologii cienkowarstwowej?

Odp. potwierdzam wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej

Pytanie Nr.10

Prosimy o udostępnienie oferentom załączników nr. 1 – 8 do SIWZ w formie edytowanej(plikach Word).

Odp. Załączniki od 1-8 do SIWZ zostały udostępnione w formie edytowanej

Wprowadzone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Poraj
/-/ Łukasz Stachera