

Urząd Gminy
42-360 Poraj
ul. Jasna 21

Poraj dnia 28.01.2016

Nr.GK.271 . 1.2016

Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na : Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach : Poraj, Choroń ,Jastrząb, Masłońskie i Żarki Letnisko
Ogłoszenie Nr.7684- 2016 z dnia 12.01.2015 r. zamieszczone w BZP.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.. 2164) w imieniu Zamawiającego informuję , iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do SIWZ-u:

Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

1.W dokumentacji przetargowej występują rozbieżności dotyczące grubości warstwy wiążącej.
Przykład 1: ul. Smuża. Wg. pkt 4 części opisowej dokumentacji uproszczonej występują 2 projektowane konstrukcje nawierzchni z warstwą wiążącą gr. 3 cm oraz 6 cm. Z kolei zgodnie z przekrojem normalnym (rysunek nr 3) grubość warstwy wiążącej na całej długości i szerokości remontowanego odcinka ul. Smużej wynosi 3 cm.

Przykład 2: Ul. Browarna. Wg. pkt 4 części opisowej dokumentacji uproszczonej występują 2 projektowane konstrukcje nawierzchni z warstwą wiążącą gr. 3 cm oraz 6 cm. Z kolei zgodnie z przekrojem normalnym (rysunek nr 3) grubość warstwy wiążącej na całej długości i szerokości remontowanego odcinka ul. Browanej wynosi 6 cm.

Analogiczne rozbieżności występują również na innych drogach.

Prosimy o jednoznaczne określenie projektowanej grubości warstwy wiążącej na poszczególnych drogach, którą należy przyjąć do wyceny i realizacji przedmiotowych prac.

Jeżeli należy wykonać obie konstrukcje nawierzchni ujęte w pkt 4 części opisowej, prosimy o korektę odpowiednich pozycji inwestorskiego przedmiaru robót w zakresie: a) grubości warstwy

wiążącej oraz b) powierzchni wzmocnienia istniejącej nawierzchni oraz c) powierzchni nawierzchni na poszerzeniach.

Odp. Grubości warstw bitumicznych należy przyjąć zgodnie z kosztorysem i przekrojami załączonymi do dokumentacji.

Konstrukcja : 4 cm- w-wa ściernalna + 6 cm w-wa wiążąca dla ulicy Browarna, Ludowa , Polna II, Górnicza, Kwiatowa i Łąkowa ,Nowa, Zielona ,Gwiezdna, Smużna i Krzywa ,Kochanowskiego ,Zachodnia ,Letniskowa i Świerkowa (Mastońskie),

Konstrukcja ,4 cm ściernalna + 3 cm wyrównanie masa jak dla ściernalnej. Droga w Gęzynie, Słoneczna i Letniskowa (Żarki Letnisko), Leśna, Jurajska, Szkolna Kolejowa .

Wprowadzone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Poraj
/-/ Łukasz Stachera