



REJON DYSTRYBUCJI CZĘSTOCHOWA TEREN
ul. Mirowska 24, 42-200 Częstochowa
tel. 034 364 84 90, fax. 034 364 87 90

Częstochowa, data 09-01-2008r.

URZĄD GMINY PORAJ

Nr WR/413133/08

ul. JASNA 21
42-360 PORAJ

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

obiekt: *obiekt użytkowy (przepompownia ścieków P2)*
adres przyłączanego obiektu: *JASTRZĄB, ul. POLNA, dz. nr 359*

Odpowiadając na wniosek z dnia 23-11-2007r., informujemy, że zapewniamy dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej 26 kW, na poniższych warunkach.

I Wymagania techniczne

1. Miejsce przyłączenia: *stanowisko słupowe nr 4 linii napowietrznej 15 kV ciągu liniowego SE Poraj - L. Kamienica Polska.*
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej – miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: *zaciski prądowe na wyjściu przewodów z rozłączniko-uziemia na słupie nr 4 linii napowietrznej 15 kV ciągu liniowego SE Poraj - L. Kamienica Polska.*
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie budowy przyłącza: *zabuduje na stanowisku słupowym nr 4 linii 15 kV rozłączniko-uziemia typu RUN III 24/4, wykona uziemienie ochronne ww. słupa,*
 - b) w zakresie rozbudowy sieci: *nie dotyczy,*
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji: *Wnioskodawca wybuduje odpowiednią do potrzeb stację transformatorową SN/0,4 kV - stacja będzie posiadała numer eksploatacyjny SO-6215 (Przepompownia Ścieków P2), wybuduje odpowiednią kablową linię SN zasilającą stację transformatorową od miejsca dostarczania energii, ze stacji transformatorowej wyprowadzi linię zasilającą do miejsca poboru mocy,*
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: *bezpośredni 3-fazowy z transmisją danych do systemu odczytowego ZE Częstochowa,*
 - b) miejsce zainstalowania: *rozdzielnicą 0,4 kV wybudowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV SO-6215 lub zestaw złączowo-pomiarowy zabudowany w bezpośrednim sąsiedztwie stacji transformatorowej.*

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy o świadczenie usługi kompleksowej lub umowy o świadczenie usługi dystrybucji.
5. Zabezpieczenia przedlicznikowe:
 - a) prąd znamionowy: *dobrać na etapie dokumentacji,*
 - b) rodzaj: *nadprądowe,*
 - c) lokalizacja: *rozdzielnicą 0,4 kV wybudowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV SO-6215 lub zestaw złączowo-pomiarowy zabudowany w bezpośrednim sąsiedztwie stacji transformatorowej.*
6. Do obliczeń przyjąć:
 - a) moc zwarcia w miejscu przyłączenia $S_{zw3f} = 219,00 \text{ MVA}$ i czas trwania zwarcia $t_{zw3f} = 0,8 \text{ s}$,
 - b) prąd zwarcia doziemnego w miejscu przyłączenia $I''_{K1} = 34,30 \text{ A}$ i czas jego trwania $t_F = 3,2 \text{ s}$,
 - c) prąd cieplny jednosekundowy $I_{th} = 7,60 \text{ kA}$, prąd dynamiczny $I_{dyn} = 21,40 \text{ kA}$.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy bierniej, $tg \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć pracuje w układzie:
 - a) *SN - sieć kompensowana,*
 - b) *0,4 kV - technicznie i ekonomicznie uzasadniony.*
9. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od daty wydania.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że zawieranie umów o przyłączenie odbywa się w Rejonie Dystrybucji Częstochowa Teren, ul. Mirowska 24, 42-200 Częstochowa.

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spisania umowy o przyłączenie (tel. (034) 3648081, 3648082).
Godziny spisywania umów o przyłączenie: od poniedziałku do piątku od godz. 7⁰⁰ do godz. 15⁰⁰.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia umowy o przyłączenie:

1. Dokumenty identyfikujące Przyłączany Podmiot jako stronę umowy

Osoby fizyczne:

- dowód osobisty***,
- dowód osobisty pełnomocnika*** + pełnomocnictwo*,
- dowód osobisty właściciela (li) firmy***,
- dowód osobisty pełnomocnika(ów)*** + pełnomocnictwo(a) firmy*,
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej**,
- decyzję o nadaniu NIP i (lub) REGON,
- umowa spółki (dotyczy spółki cywilnej),

Osoby prawne:

- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego**,
- dowód osobisty pełnomocnika(ów)*** + pełnomocnictwo(a) firmy*,
- decyzję o nadaniu NIP i REGON,
- nazwę banku i numer konta bankowego,

Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

- aktualny dokument określający sposób reprezentowania jednostki**,
- dowód osobisty pełnomocnika(ów)*** + pełnomocnictwo(a) firmy*,
- decyzję o nadaniu NIP i(lub) REGON,
- nazwę banku i numer konta bankowego,

2. Tytuł prawny do korzystania z obiektu do, którego ma być dostarczana energia elektryczna (wypis z czterech działów księgi wieczystej**, umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa użyczenia, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego)

3. Warunki przyłączenia

4. Prawomocna decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenia obiektu do, którego ma być dostarczana energia elektryczna lub oświadczenie, że decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenia Przyłączany Podmiot dostarczy najpóźniej do dnia odbioru robót budowlanych elektroenergetycznych związanych z przyłączeniem obiektu

* -pełnomocnictwo winno być z notarialnie poświadczonym podpisem lub udzielone w siedzibie i obecności pracownika ENION S.A.,

** - aktualne – nie starsze niż 3 miesiące

Przyłączany Podmiot zobowiązany jest do pozostawienia w ENION S.A. oryginałów lub kserokopii wyżej wymienionych dokumentów za wyjątkiem dokumentów oznaczonych *. W przypadku załączania kserokopii, należy przedłożyć oryginały dokumentów do wglądu pracownikowi ENION S.A.**

PROJEKT

Umowa o przyłączenie do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego

Załącznik do warunków przyłączenia z dnia: 09-01-2008 znak: WR/413133/08

W dniu w Częstochowie pomiędzy:

URZĄD GMINY PORAJ

zwanym/zwaną dalej **Przyłączanym Podmiotem**, reprezentowanym przez pełnomocnika:

który/która stosownie do przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej oświadcza co następuje:

nazwa podmiotu: **URZĄD GMINY PORAJ**

adres siedziby podmiotu: **42-360 PORAJ, ul. JASNA 21,**

numer NIP: **577-10-21-735,**

adres korespondencyjny: **42-360 PORAJ, ul. JASNA 21**

a **ENION Spółka Akcyjna**, ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, **Oddział w Częstochowie Zakład Energetyczny Częstochowa** adres Al. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, **Rejon Dystrybucji Częstochowa Teren ul. Mirowska 24, 42-200 Częstochowa**, zwaną dalej **ENION**, reprezentowaną przez:

1.

2.

którzy oświadczają, że Spółka:

- a) wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 000012216;**
- b) z kapitałem zakładowym - **302 653 400 zł;**
- c) z kapitałem wpłaconym - **302 653 400 zł;**
- d) jest podatnikiem VAT - **NIP 675-000-12-25;**
- e) posiada - **REGON 350626576,**

zwanym również dalej **Stronami**, została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest przyłączenie:
obiektu użytkowego (przepompownia ścieków P2) zlokalizowany w miejscowości JASTRZĄB, ul. POLNA, działka nr 359, gm. PORAJ
mocą przyłączeniową **26 kW**.
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie określonych warunków przyłączenia z dnia: **09-01-2008** znak: **WR/413133/08** stanowiących załącznik do niniejszej Umowy.
3. **Przyłączany Podmiot** oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, którego dotyczą warunki przyłączenia określone w ust. 2, tj. **brak**, stanowiący załącznik do niniejszej Umowy oraz, że do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w przedłożonym tytule prawnym do korzystania z obiektu.
4. **Strony** oświadczają, że posiadają środki finansowe na realizację swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
5. Miejsce dostarczania energii stanowić będą **zaciski prądowe na wyjściu przewodów z rozłączniko-uziemnika na słupie nr 4 linii napowietrznej 15 kV ciągu liniowego SE Poraj - L. Kamienica Polska**.
6. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych między **ENION** i **Przyłączanym Podmiotem** stanowić będą **zaciski prądowe na wyjściu przewodów z rozłączniko-uziemnika na słupie nr 4 linii napowietrznej 15 kV ciągu liniowego SE Poraj - L. Kamienica Polska**.
7. Zakres niezbędnych prac dla przyłączenia obiektu opisanego w ust. 1., wynikający z wymienionych w ust. 2. warunków przyłączenia obejmuje wykonanie następujących obiektów energetycznych:
 - 7.1. w zakresie budowy przyłącza: **zabuduje na stanowisku słupowym nr 4 linii 15 kV rozłączniko-uziemnik typu RUN III 24/4, wykona uzziemienie ochronne ww. słupa.**
 - 7.2. w zakresie rozbudowy sieci: **nie dotyczy,**
 - 7.3. w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji: **Przyłączany Podmiot wybuduje odpowiednią do potrzeb stację transformatorową SN/0,4 kV - stacja będzie posiadała numer eksploatacyjny SO-6215 (Przepompownia Ścieków P2), wybuduje odpowiednią kablową linię SN zasilającą stację transformatorową od miejsca dostarczania energii, ze stacji transformatorowej wyprowadzi linię zasilającą do miejsca poboru mocy,**

§ 2

Obowiązki **Stron** w procesie realizacji warunków przyłączenia:

1. **ENION** zobowiązuje się do:
 - 1.1. realizacji z własnych środków obiektów energetycznych określonych w § 1. ust. 7.1, 7.2.,

§ 7

1. Terminy przeprowadzania prób oraz odbiorów częściowych i końcowych określa się co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem realizacji przedmiotu Umowy, określonym w § 3. ust. 2.
2. Kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia dokonuje upoważniony przedstawiciel wyznaczony przez ENION.

§ 8

1. Umowa niniejsza nie zastępuje umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, ani umowy kompleksowej.
2. Uruchomienie przyłącza nastąpi po:
 - zrealizowaniu przez **Strony** przedmiotu Umowy,
 - dokonaniu przez **Przyłączany Podmiot** wpłat określonych w §4,
 - uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeśli jest wymagane,oraz po zawarciu przez **Przyłączany Podmiot** umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.
3. **Przyłączany Podmiot** może wskazać inny Podmiot uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
4. **ENION** nie będzie zobowiązany do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z nowo wskazanym Podmiotem, jeżeli nie wykaże się on tytułem prawnym do korzystania z obiektu, do którego ma być dostarczana energia elektryczna.

§ 9

1. W przypadku zwłoki w realizacji obowiązków **ENION**, wynikających z niniejszej Umowy, **Przyłączany Podmiot** jest uprawniony do potrącenia z opłaty za przyłączenie kary umownej w wysokości 0,1% przedmiotowej opłaty za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku zwłoki w realizacji obowiązków **Przyłączanego Podmiotu**, wynikających z niniejszej Umowy, **ENION** jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% opłaty za przyłączenie za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku opóźnienia płatności opłat za przyłączenie **Przyłączany Podmiot** jest zobowiązany do zapłaty na rzecz **ENION** odsetek ustawowych.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez **Przyłączany Podmiot** z przyczyn niezależnych od **ENION** (z wyłączeniem jednakże siły wyższej), lub w razie odstąpienia od Umowy przez **ENION** z przyczyn zależnych od **Przyłączanego Podmiotu**, **ENION** przysługuje odszkodowanie w wysokości rzeczywiście poniesionych przez **ENION** nakładów związanych z realizacją niniejszej Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez **ENION** z przyczyn niezależnych od **Przyłączanego Podmiotu** (z wyłączeniem jednakże siły wyższej), lub w razie odstąpienia od Umowy przez **Przyłączany Podmiot** z przyczyn zależnych od **ENION**, **Przyłączanemu Podmiotowi** przysługuje odszkodowanie w wysokości rzeczywiście poniesionych przez ten **Podmiot** nakładów związanych z realizacją niniejszej Umowy.
6. **Strony** nie są odpowiedzialne za nie wywiązanie się ze zobowiązań, wynikających z niniejszej Umowy, spowodowanych siłą wyższą. Za siłę wyższą **Strony** rozumieć będą każde zdarzenie zewnętrzne, na którego powstanie żadna ze **Stron** nie mogła mieć wpływu, takie jak np.: wojna, rozruchy, strajki, mobilizacja, rozległe przerwy w ruchu kolejowym i drogowym, klęski żywiołowe, epidemia itp., jeśli można udowodnić, że przeszkody te wpłynęły na spełnienie warunków niniejszej Umowy.

§ 10

1. **Strony** ustalają termin ważności niniejszej Umowy do dnia i przewidują możliwość jej rozwiązania za 1 - miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu kar umownych i odszkodowań przewidzianych w § 9.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez **ENION** za 1 – miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy **Przyłączany Podmiot** nie zgłosi gotowości przyłączenia do sieci **ENION** w terminie określonym w § 3. ust. 2. lub mimo zgłoszenia przez **Przyłączany Podmiot** gotowości przyłączenia do sieci **ENION** w terminie określonym w § 3. ust. 2. instalacja odbiorcza nie będzie przygotowana do przyłączenia do sieci **ENION** i odbioru energii elektrycznej z zastosowaniem postanowień § 2. ust. 2.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy:

1. Kodeksu cywilnego.
2. Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.
3. Aktualnie obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej.

Załącznik do umowy o przyłączenie
nr UMP/413133/08
Kalkulacja opłaty za przyłączenie

1. Tabela przedstawia rzeczywiste koszty wykonania zasilania dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia ENION instalacji i urządzeń elektrycznych: **obiekt użytkowy (przepompownia ścieków P2) zlokalizowany w miejscowości JASTRZĄB, ul. POLNA, działka nr 359, gm. PORAJ.** Zestawienie zostało opracowane na podstawie „Wytycznych do określania kosztów budowy elementów sieci elektroenergetycznych średnich i niskich napięć dla potrzeb inwestycji Zakładu Energetycznego Częstochowa”.

Nr	Etap robót	[zł]
1.	Wyszczególnienie robót elektroenergetycznych	Wartość kosztorysowa
1.1.	Montaż rozłączniko-uziemnika RUN III 24/4 na słupie linii 15 kV	2526,98
1.2.	Montaż uziemienia słupa linii 15 kV	2553,56
1.3.	Montaż tabliczek informacyjno-ostrzegawczych	58,02
1.4.	Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla obcych brygad oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci 15 kV.	278,88
	Razem	5417,44
	OGÓLEM (w zaokrągleniu)	5 417,44

2. Opłatę za przyłączenie do sieci ustala się zgodnie z Taryfą dla energii elektrycznej, obowiązującą Odbiorców obsługiwanych przez ENION, na podstawie ⁷⁴ rzeczywistych nakładów netto poniesionych na realizację przyłączenia. Szacuje się, że opłata za przyłączenie do sieci wynosić będzie **1 354,36 zł netto** (słownie: **jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści sześć groszy zł**). Ostateczna wysokość opłaty określona zostanie po wykonaniu prac określonych w §1 ust. 7.1, 7.2. na podstawie udokumentowanych rzeczywistie poniesionych nakładów na realizację przyłączenia i przedstawiona w Aneksie do niniejszej Umowy.
3. Do kwoty, o której mowa w ust. 2, ENION doliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.