

Dot. przetargu na „Budowa lodowisk stałych- instalowanie składanych lodowisk sezonowych pn. „Biały Orlik” w Poraju.

### Wyjaśnienie treści SIWZ Nr.GK.271.26.2012

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 w związku z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

Pytania:

**Pyt 1.** Czy Zamawiający zmodyfikuje treść SIWZ w sposób zapewniający uczciwą konkurencję poprzez zapis o następującej treści „ Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w tych latach wykonawca wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie (montażu) kompletnych lodowisk w technologii aluminiowej o powierzchni nie mniejszej niż 400 m<sup>2</sup> każde wraz z podaniem daty i miejsca wykonania robót oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ” lub wprowadzi inny zapis zapewniający uczciwą konkurencję w tym postępowaniu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

**Pyt 2.** Czy Zamawiający zmodyfikuje treść SIWZ, aby zapewnić w tym przetargu zasady uczciwej konkurencji wykreślając zapis o konieczności potwierdzenia spełnienia parametrów technicznych agregatu w formie badań niezależnej jednostki ( niezależnego laboratorium ) np. Certyfikatu EUROVENTU ?

1.Odp. Zamawiający podtrzymuje wymogi co do parametrów agregatu podanych w projekcie budowlanym. Zgodnie z pkt III. ppkt. 5 SIWZ Zamawiający wymaga przy zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń złożenia do oferty stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i wyroby. Zamawiający wymaga jednocześnie, zgodnie z zapisem dokumentacji technicznej dokumentu: „wyniki badań niezależnej jednostki certyfikującej (niezależnego laboratorium), np. certyfikat EUROVENT” jako dokumentu niezależnego podmiotu potwierdzającego parametry pracy urządzenia, w szczególności współczynnika wydajności chłodniczej ESEER. Nie ma konieczności posługiwania się badaniami EUROVENTU, Zamawiający wyraźnie dopuszcza inne laboratoria, które potwierdzą podawaną przez producenta sprawność urządzenia. Zamawiający wymaga przedstawienia wyników badań na etapie realizacji inwestycji, najpóźniej do czasu dostawy i montażu agregatu.

2. Zamawiający nie narzuca, badaniami których laboratoriów należy potwierdzić parametry urządzenia, jasno określając, że mają to być: „wyniki badań niezależnej jednostki certyfikującej (niezależnego laboratorium)” wskazując jako tylko i wyłącznie przykład laboratorium EUROVENT.

**Pyt 3.** Czy Zamawiający zmodyfikuje treść SIWZ, i zamiast agregatu o wydajności minimum 125 Kw wprowadzi wymóg dostawy agregatu o wydajności chłodniczej 100 kW +/- 5% przy temperaturze chłodziwa 34 % roztworu glikolu etylenowego na poziome – 11/-8 ° C ( tot = +10 ° C ).

Odp. Zamawiający pozostawia warunki określone w SIWZ bez zmian. Należy dokonać wyceny zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pyt 4.** Czy Zamawiający zmodyfikuje treść SIWZ i zamiast fundamentu pod agregat chłodniczy dopuści wykonanie podbudowy z kostki brukowej gr. 8 cm.

Odp. Zamawiający pozostawia warunki określone w SIWZ bez zmian. Należy dokonać wyceny zgodnie z dokumentacją projektową.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Poraj  
/-/ Łukasz Stachera