



Zestawienie podstawowych materiałów:

1. Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN100, DN150 z miękkim uszczelnieniem, np. DOMEX nr kat. 101
2. Łącznik rurowo - kołnierzowy DN160/150, DN110/100 np. DOMEX nr kat. 311
3. Obudowa do zasuw sztywne
- 4 Skrzynka uliczna sztywna do zasuw
5. Istniejący wodociąg PVC DN160, DN110.

<p>TEMAT:</p> <p style="text-align: center;">WYTYCZNE TECHNICZNE REMONTU FRAGMENTU SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. NADRZECZNEJ, BRZOSZOWEJ, DŁUGIEJ I PCK W ŻARKACH LETNISKO WRAZ Z ZABUDOWĄ ARMATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ W GMINIE PORAJ</p>				
<p>NAZWA RYSUNKU:</p> <p style="text-align: center;">SCHEMAT ZABUDOWY ZASUWY KOŁNIERZOWEJ LINIOWEJ DN100 I DN150</p>				
<p>SPECJALNOŚĆ:</p> <p style="text-align: center;">SANITARNA</p>	<p>PROJEKTOWAŁ:</p> <p style="text-align: center;">mgr inż. KAROLINA WAŚNIEWSKA</p>	<p>NR UPR.:</p> <p style="text-align: center;">SLK/8309/PWBS/18</p>	<p>PODPIS:</p>	<p>NR RYS.:</p> <p style="text-align: center;">5</p>
<p>DATA:</p> <p style="text-align: center;">LISTOPAD 2019</p>				<p>SKALA:</p> <p style="text-align: center;">-</p>
<p style="text-align: center;">MATERIAŁ CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE</p>				