

Poraj, dnia 29.07.2020

Nr. GK. 271 .7.2019/ 2020

Do wszystkich wykonawców

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy przetargu na zadanie pn.: Budowa kanalizacji grawitacyjno- ciśnieniowej wraz z przyłączami, przepompowni ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żarki Letnisko.

W związku z zadanymi pytaniami zgodnie z art. 38 ust.1 pkt.3 oraz zgodnie z art.38 ust. 4, 4a i 6 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) Zamawiający dokonuje wyjaśnień i modyfikacji SIWZ :

Pytania i udzielenie na nie odpowiedzi :

1. Jeżeli w/w odcinki stanowią przedmiot zamówienia prosimy o ujęcie ich w przedmiarze oraz z podaniem zakresu odtworzenia nawierzchni.

Odp. W załączeniu przedmiar robót

2. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej stwierdziliśmy brak warunków ,sposobu odtworzenia dróg o nawierzchniach asfaltowych i tłuczniowych. Celem przygotowania rzetelnej oferty cenowej ,prosimy o podanie sposobu odtworzenia dróg, w tym szerokości i grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych dróg o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej.

Odp. Odbudowa nawierzchni dróg po wykonanych robotach związanych kanalizacji sanitarnej. z budową

1. Dla dróg o nawierzchni asfaltowej - ul. Nadrzeczna w Żarkach Letnisko:

- szerokość drogi istniejąca,
- dolną warstwę podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 20cm.
- górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 15cm.
- zagęszczenie warstw walcem drogowym.
- warstwa wiążąca z masy mineralno – asfaltowej grubości 7 cm.
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5cm na całej szerokości jezdni.

2. Dla dróg gruntowych ulepszonych tłuczniem, żużlem oraz innymi materiałami:

- szerokość drogi 5,5 m
- dolną warstwę podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 15 cm.
- górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm.
- zagęszczenie warstw walcem drogowym.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Poraj

/-/ Katarzyna Kaźmierczak