

GK.271.10.2022

WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj w ulicy Mickiewicza.**” Gmina Poraj działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710) udziela odpowiedzi na pytania.:

1. W załączonym do dokumentacji przetargowej przedmiarze robót w dziale: „Roboty rozbiórkowe oraz odtworzeniowe asfaltu” brak jest pozycji dotyczących robót ziemnych z „korytowaniem” pod zakładane warstwy konstrukcyjne drogi oraz brak pozycji dotyczących wywozu gruzu z „korytowania” i rozbiórek podbudowy. Czy Zamawiający zmodyfikuje przedmiar, czy Wykonawca sam ma uwzględnić te roboty w cenie oferty?

Ad.1. Wykonawca ma sam uwzględnić te roboty w cenie oferty.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie elektroenergetycznego zasilania przepompowni ścieków do wykonania przez Wykonawcę jest: linia kablowa WLZ z zestawu ZK+SP projektowanej stacji transformatorowej SO-6216 15/0,4kV (wg. odrębnego opracowania) dla zasilania rozdzielni zasilająco-sterowniczej przepompowni oraz instalacja uziemiająca.

Ad.2. Wykonawca ma uwzględnić wykonanie linii kablowej WLZ z zestawu ZK+SP projektowanej stacji transformatorowej (wg.odrębnego opracowania) dla zasilania rozdzielni zasilająco-sterowniczej przepompowni oraz instalację uziemiającą.

3. Prosimy o potwierdzenie, czy w zakresie zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego. Jeżeli tak, to prosimy o podanie parametrów agregatu oraz w którym miejscu w przedmiarze robót należy uwzględnić jego dostawę.

Ad.3. W zakresie zamówienia nie uwzględniać dostawy agregatu prądotwórczego.

4. W zakresie zamówienia zawarta jest wymiana szafy SZR wraz z systemem monitoringu na istniejącej przepompowni ścieków P1 (ul. Mickiewicza). W którym miejscu w przedmiarze uwzględnić w/w prace?

Ad.4. Wymianę szafy SZR wraz z systemem monitoringu na istniejącej przepompowni ścieków P1 (ul. Mickiewicza) uwzględnić na końcu przedmiaru robót.

5. Czy w poz. 15 przedmiaru robót nie powinna być krotność 2, a w poz. 16 krotność 3, analogicznie jak w poz. 36 i 37 oraz poz. 57 i 58?

Ad.5. W poz. 15 przedmiaru robót powinna być krotność 2, a w poz. 16 krotność 3.

Wprowadzone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Poraj

/-/ Katarzyna Kaźmierczak